


Husets energianvändning



Energideklaration för Malmtorgsgatan 3, Karlstad.

- Detta hus använder 135 kWh/m² och år, varav el 0 kWh/m².
Liknande hus 107–130 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2009-05-13 av:
Per Edgren, ÅF-Infrastruktur AB